

# KAIP IŠSIRINKTI JUMS TINKAMĄ ORO SAUSINTUVĄ



Sausintuvų panaudojimo galimybės yra labai plačios, tačiau tam, kad šis prietaisas gerai atliktų savo uždavinį, turi būti tinkamai parinktas jo našumas. Rekomenduojame pasinaudoti mūsų paruošta našumo skaičiuokle.

PRITAIKYMAS	NORĖDAMI IŠSIRINKTI JUMS TINKAMO NAŠUMO ORO SAUSINTUVĄ (L, 24 VAL):
RŪSYS	Padalinkite patalpos tūrį iš 15. Esant įprastoms patalpos sąlygoms
POTVINIO PADARINIŲ ŠALINIMUI	Padalinkite patalpos tūrį iš 6. Esant įprastoms patalpos sąlygoms
SANDĖLIAMS, KURIOSE LAIKOMAS MAISTAS – SŪRIS, VAISIAI IR T.T.	Padalinkite patalpos tūrį iš 10 bei pridėkite iš maisto išgautą vandens kiekį
BASEINAMS IR SŪKURINĖMS VONIOMS	Padalinkite patalpos tūrį iš 10 bei pridėkite 0,4 litrus kiekvieną dieną kiekvienam baseino m <sup>2</sup>
PATALPOMS, KURIOSE YRA DAUG ŽMONIŲ	Padalinkite patalpos tūrį iš 15 bei pridėkite 4,4 litrus kiekvienam žmogui per 24 val.
PATALPOMS, KURIOSE YRA DIDELIŲ GYVŪNŲ	Padalinkite patalpos tūrį iš 15 bei pridėkite 6 litrus kiekvienam gyvūnui per 24 val



Pavyzdys: **RŪSYS**

**Patalpos tūris V = 650 m<sup>3</sup>**

**Rekomenduojamas** oro sausintuvo našumas:  $650:15 = 41 \text{ l/24h}$

Galite rinktis iš „DH 752“, „DH 44“



Pavyzdys: **POTVINIO PADARINIŲ ŠALINIMAS**

**Patalpos tūris V = 150 m<sup>3</sup>**

**Rekomenduojamas** oro sausintuvo našumas  $150:6 = 25 \text{ l/24h}$

Galite rinktis iš „DH 732“ arba „DH 26“



Pavyzdys: **PATALPOMS, KURIOSE YRA DAUG ŽMONIŲ**

**Patalpos tūris V = 600 m<sup>3</sup>**

**Žmonių skaičius = 25**

Rekomenduojama oro sausintuvo talpa patalpoms su uždariais langais:  $600:15 + 4,4 \cdot 25 = 150 \text{ l/24h}$

Galite rinktis iš

2 vnt. „DH 92“, 2 vnt. „DH 772“ arba 1 vnt. „DH 7160“

[Įrengus tinkamą ventiliaciją sumažinsite reikiamų oro sausintuvų skaičių.]

## Santykinio drėgnumo RH reikšmės ir pasekmės

### Santykinė drėgmė RH

